



AZIENDA SANITARIA LOCALE DIPESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore f.f. Dott.ssa Adelina Stella

Mail: servizio.igiene@ausl.pe.it – PEC: igienesanita.aslpe@pec.it

Pescara, 11/10/2021

Prot. **0135644/2021**

Rifer. Prot. 0158998/2021 del Comune di Pescara – Settore Qualità dell'Ambiente – Servizio Geologia, Siti contaminati, VAS e B.B. A.A.

AI COMUNE DI PESCARA
Settore Qualità dell'Ambiente
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.
protocollo@pec.comune.pescara.it

Oggetto: PE 900002 Sito "EX ABBONDANZIA ED EX CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO", Via Lago di Campotosto, Pescara. Indizione e convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/90. Validazione e approvazione dei risultati del piano di monitoraggio; Valutazione chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Valutazione preliminare della fattibilità di realizzazione di un pozzo per la captazione dell'acquifero.
Parere igienico-sanitario.

A riscontro della Vs nota riportata a margine, acquisita a nostro prot. 0119981/21 del 09/09/2021, in riferimento alle tematiche indicate in oggetto, si esprime il seguente parere.

A) **Validazione e approvazione** dei risultati del piano di monitoraggio condotto dalla società Vega s.r.l. e prescritto con determina dirigenziale del comune di Pescara n. 36/B del 07/05/2015 relativa alla presa d'atto del verbale della Conferenza dei Servizi del 20/04/2015 di approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

In riferimento alla validazione e approvazione del piano di monitoraggio condotto dalla società VEGA, si rimanda al competente parere dell'ARTA. A tal riguardo si evidenzia comunque la rilevanza della validazione dei dati da parte dell'ARTA anche ai fini della definizione del procedimento amministrativo in corso.

B) Valutazione chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In riferimento a tale richiesta si ritengono opportune alcune osservazioni. Nella Determina Dirigenziale n. 36/BD del 07/05/2015 si prescriveva un Piano di Monitoraggio. La campagna di monitoraggio effettuata

da Di Gennaro Costruzioni nel 15/03/2016 in contraddittorio con ARTA ha evidenziato una modifica del livello di falda e superamenti delle CSC di diversi inquinanti in tutti i piezometri. A tal riguardo l'ARTA con nota prot. 3176 del 26/04/2017 aveva richiesto, tra l'altro, l'attivazione nel sito di misure di MISE/MIPRE per contenimento della contaminazione e relativa comunicazione in merito agli Enti.

A tal proposito, dalla documentazione agli atti, non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte della Proprietà del sito e pertanto si ignora se dette misure siano mai state effettuate e quale sia l'esito delle stesse.

Per tali motivi si ritiene che preliminarmente alla chiusura del procedimento amministrativo in corso debbano essere acclarate tutte le situazioni di criticità attualmente rilevabili.

C) Valutazione preliminare della fattibilità di realizzazione di un pozzo per la captazione dell'acquifero profondo da destinare all'irrigazione di aree verdi, di futura realizzazione, previste nell'ambito delle opere di urbanizzazione proposte nel Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comprensorio P.U.E. 8.36 in Via Cetto Ciglia e oggetto di Istruttoria da parte del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Pescara.

In riferimento a tale richiesta, vista la contaminazione della falda superficiale, la realizzazione di un pozzo per la captazione dell'acquifero è strettamente connessa alla dimostrazione che in nessun modo le acque della falda superficiale possano contaminare le acque emunte dal pozzo di progettazione.

Si rimanda ai competenti Uffici regionali la puntuale verifica della fattibilità tecnica del pozzo nel rispetto di quanto sopra.

Il presente parere ha valenza igienico-sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al presente procedimento per gli aspetti di propria competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott. Italo Porfilio

Il Direttore f.f. U.O.C.
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott.ssa Adelina Stella

